

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ООО «ТЭК-1»

Рогатюк А.П.



**План работ на 2025 год по котельным
на Тормозном шоссе, 1 и проспект Фрунзе, 32а**

№п /п	Наименование работ	Срок	Средства тыс. руб.		Обоснование	Примечание
			работа	материалы		
1	Проведение ТО водогрейных котлов	По окончании ОЗП	60	9	ПТЭ	Хоз. способ
2	Испытание на прочность и плотность магистральных трубопроводов тепловых сетей	май-август	5		ПТЭ	Хоз. способ
3	Гидропневматическая промывка магистральных трубопроводов тепловых сетей	июнь-июль	10		ПТЭ	Хоз. способ
4	Ревизия, ремонт, замена запорной арматуры на тепловых, водопроводных сетях и оборудовании котельных	июль - август			ПТЭ	Хоз. способ
5	Ревизия, ремонт насосного оборудования котельной	июнь	15		План ППР на 2025 год	Подрядная организация
6	Ревизия, ремонт, чистка и опрессовка теплообменников котельных	июнь-август	30	20	План ППР на 2025 год	Хоз. способ
7	Аттестация по ПТЭ ТЭ персонала	До 31.12.2025	12,0		ПТЭ тепловых энергоустановок №115 от 24.03.03	Комиссия по предприятию
8	Аттестация по эл. безопасности оперативного персонала	июль-сентябрь	9,6		Правила промышленной безопасности	Учебный центр, РТН

9	Поверка узлов учета газа и воды	май-август	20		Правила учета газа и воды № 961 от 30..2013, № 776 от 04.09.2013	Подрядная организация
10	ТО ГРП Тормозное шоссе.1, ГРУ Фрунзе,32а	май-август	50		Правила безопасности сетей газоснабжения и газопотребления № 531 от 15.12.2020	Подрядная организация
11	Установка насоса на подпитку котельной на Тормозном шоссе системой автоматики.	май-август	23	60	Дефектная ведомость	Хоз.способом
12	Установка насоса на подпитку котельной на Фрунзе 32а с системой автоматики.	сентябрь	30	110	Дефектная ведомость	Хоз.способом
13	Замена кранов Ду15 под манометры на: -теплообменниках – 4шт, -газопроводе котлов – 2шт, -узел учета холодной воды – 1 шт Котельная на Тормозном шоссе	май-август	2	3	Дефектная ведомость	Хоз.способом
14	Замена задвижек Ду100 – 2шт на шаровые краны на теплотрассе к Автосервису Садояна.	май-июнь	5	25	Дефектная ведомость	Хоз.способом
15	Замена прожекторов уличного освещения котельной на Тормозном шоссе	май-сентябрь		5,1	Дефектная ведомость	Хоз.способом
16	Ремонт системы АВР на котельной пр-т фрунзе 32а	май-сентябрь		20,4	Дефектная ведомость	Хоз.способом
		Итого:	271,6	252,5		

Технический директор



С.А. Анисимов